佳木斯科信检验检测有限公司

检测报告

KX（2024）（委）检字第（ 0050 ）号　　　　共 2 页 第 1 页

委托单位名称	佳木斯市前进区疾病预防控制中心（佳木斯市前进区卫生监督所）		
委托单位地址	佳木斯市前进区疾病预防控制中心（佳木斯市前进区卫生监督所）		
采样地址	和平街道鸿基嘉园顺德路 56 号		
采 样 人	康红杰/温望佳	样品编号	KX2405220050
样品名称	和平街道鸿基嘉园顺德路 56 号生活饮用水	样品状态	液体
抽样数量	3.0 L	检测项目	见数据页
送样日期	2024 年 05 月 22 日		
检测时间	2024 年 05 月 22 日～2024 年 05 月 29 日		
限值依据	GB 5749-2022		
检测结论	依据上述标准检验，该样品所检项目结果见下页。 （以下空白） （检 验 检 测 专 用 章） 签发日期：2024 年 05 月 30 日		
备注	本检验只对来样负责		

批准人：王极　　　　审核人：王英年　　　　编制人：张雪琪

授权签字人

佳木斯科信检验检测有限公司

检测报告

KX（2024）（委）检字第（ 0050 ）号　　　　共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	标准限值	检测结果	检测方法	单项判定
1	色度（铂钴色度单位），度	≤15	＜ 5	GB/T 5750.4-2023(4.1)	合格
2	浑浊度（散射浊度单位），NTU	≤3	0.8	GB/T 5750.4-2023(5.1)	合格
3	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T 5750.4-2023(6.1)	合格
4	肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023(7.1)	合格
5	pH	6.5～8.5	6.65	GB/T 5750.4-2023(8.1)	合格
6	溶解性总固体，mg/L	≤1000	258	GB/T 5750.4-2023(11.1)	合格
7	总硬度(以 $CaCO_3$ 计)，mg/L	≤450	72	GB/T 5750.4-2023(10.1)	合格
8	高锰酸盐指数（以 O_2 计），mg/L	≤3	1.20	GB/T 5750.7-2023(4.1)	合格
9	挥发酚类（以苯酚计），mg/L	≤0.002	＜ 0.002	GB/T 5750.4-2023(12.1)	合格
10	阴离子合成洗涤剂，mg/L	≤0.3	＜ 0.050	GB/T 5750.4-2023(13.1)	合格
11	氰化物，mg/L	≤0.05	＜ 0.002	GB/T 5750.5-2023(7.2)	合格
12	铜，mg/L	≤1.0	＜ 0.2	GB/T 5750.6-2023(7.2)	合格
13	锌，mg/L	≤1.0	＜ 0.05	GB/T 5750.6-2023(8.1)	合格
14	铅，mg/L	≤0.01	＜ 0.0025	GB/T 5750.6-2023(14.1)	合格
15	镉，mg/L	≤0.005	＜ 0.0005	GB/T 5750.6-2023（12.1）	合格
16	铁，mg/L	≤0.3	＜ 0.01	GB/T 5750.6-2023(5.1)	合格
17	锰，mg/L	≤0.1	＜ 0.01	GB/T 5750.6-2023(6.1)	合格
18	汞，mg/L	≤0.001	＜ 0.0001	GB/T 5750.6-2023(11.1)	合格
19	砷，mg/L	≤0.01	＜ 0.001	GB/T 5750.6-2023(9.1)	合格
20	铝，mg/L	≤0.2	＜ 0.008	GB/T 5750.6-2023(4.1)	合格
21	铬（六价），mg/L	≤0.05	＜ 0.004	GB/T 5750.6-2023(13.1)	合格
22	游离氯，mg/L	≤2	＜ 0.005	GB/T 5750.11-2023(4.2)	合格
23	氨（以 N 计），mg/L	≤0.5	＜0.02	GB/T 5750.5-2023(11.1)	合格
24	氟化物，mg/L	≤1.2	0.3	GB/T 5750.5-2023(6.2)	合格
25	氯化物，mg/L	≤250	2.32	GB/T 5750.5-2023(5.2)	合格
26	硝酸盐（以 N 计，mg/L）	≤20	0.48	GB/T 5750.5-2023(8.3)	合格
27	硫酸盐，mg/L	≤250	2.39	GB/T 5750.5-2023(4.2)	合格
28	总大肠菌群，MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023(5.1)	合格
29	菌落总数，CFU/mL	≤500	1	GB/T 5750.12-2023(4.1)	合格
30	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	不得检出	/	GB/T 5750.12-2023(7.1)	/

备注：1、“未检出”表示检测结果小于检出限
2、此检测报告只对来样负责
3、标准限值、分析方法、使用仪器详见附表

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※报告结束※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※